



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BELLUNO
Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n. 40429

ACIL S.R.L.
Leg. Rappr.: GIANPAOLO BUZZATTI
VIA GRESAL, 54
32036 SEDICO

SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
Belluno

OGGETTO: ACIL S.R.L. - Comune di Belluno VIA VITTORIO VENETO SNC - Valutazione del progetto riferita alle sole attività singolarmente soggette e rientranti nell'Allegato I del D.P.R. 1/08/2011 n.151 ai punti:

69.2.B	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici
--------	---

Con riferimento alla domanda presentata da codesta Ditta ed intesa ad ottenere la valutazione del progetto per le attività in oggetto specificate, ai sensi del D.P.R. 1/08/2011 n.151 si è provveduto all'esame della documentazione presentata.

Il progetto riguarda una variante rispetto a quanto già approvato da questo Comando con nota n. 13664 del 23/6/2026 e nello specifico la distribuzione interna dei locali siti al piano seminterrato, con lo spostamento della cabina elettrica, del locale quadri elettrici e la realizzazione di un locale destinato al deposito a servizio dell'attività commerciale.

Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici prodotti si comunica per quanto di competenza che il progetto è **ADEGUATO** alla normativa antincendio, con le seguenti **SPECIFICAZIONI**:

- dovranno risultare integralmente osservati il D.M. 3/8/2015 e successive mm. ed ii. (RTO), con le specifiche/modificazioni/integrazioni di cui al D.M. 14/2/2020 (RTV V.8 Attività Commerciali) nonché il D.M. 15/5/2020 (RTV V.6 "Autorimesse") e RTV V.3 (Vani degli Ascensori)
- per l'installazione dell'impianto fotovoltaico dovranno risultare osservate le apposite Linee-Guida in materia di cui alla nota DCPSTAE n. 14030 del 01/09/2025
- per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici dovranno risultare osservate le apposite Linee-Guida in materia di cui alla L.C. n. 2 del 5 novembre 2018 prot. 15.000 e successive mm. ed ii.
- anche se non pertinente il progetto, dovrà essere integralmente osservato il D.M. 8/11/2019
- anche se non pertinente il progetto, il gruppo elettrogeno dovrà risultare installato in conformità al D.M. 13 luglio 2011.
- dovrà essere installato un "**Attacco per autopompa**" visto il riferimento alla norma UNI 10779 per la progettazione, installazione ed esercizio dell'impianto antincendio



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BELLUNO
Ufficio Prevenzione Incendi

Anche per quanto non rilevabile dalla documentazione tecnica prodotta dovranno comunque risultare rispettati i disposti di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (sicurezza nei luoghi di lavoro), alla Legge 1/3/1968 n. 186 (impianti elettrici) ed al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/1/2008 n. 37 (installazione degli impianti all'interno degli edifici).

Al completamento delle opere di cui al presente progetto, dovrà essere presentata a questo Comando la prescritta S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) allegando le pertinenti dichiarazioni e certificazioni tra quelle di seguito riportate:

- a) **mod. PIN 2.2 - 2023 CERT. REI** – Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)
- b) **mod. PIN 2.3 - 2018 DICH. PROD** – Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte
- c) **mod. PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP** - Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/1/2008 n. 37)
- d) **mod. PIN 2.5 - 2018 CERT. IMP** – Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
- e) **Dichiarazioni di conformità** previste dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/1/2008 n. 37, relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, con particolare riferimento a
 - impianti per la produzione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'**energia elettrica**
 - impianti di protezione contro le **scariche atmosferiche**
 - impianto per il trasporto e l'utilizzazione dei **gas** allo stato liquido o aeriforme
 - impianto di **sollevamento di persone** o di cose per mezzo di **ascensori, montacarichi**, scale mobili e simili
 - impianti di **protezione antincendio**
 - **estinzione** degli incendi
 - **evacuazione del fumo e del calore**
 - **rivelazione e segnalazione d'incendio**
- f) **ALTRE DOCUMENTAZIONI**
 - a) **Dichiarazione** a firma del responsabile dell'attività, attestante
 - quantitativi delle **sostanze** che presentano pericolo d'incendio e/o scoppio
 - numero e tipo d'**impianti** ed apparecchiature pericolose
 - numero di **addetti** dell'attività
 - numero massimo di **persone contemporaneamente presenti** nell'attività
 - numero massimo di **autoveicoli** parcheggiati
 - numero ed il tipo dei **presidi antincendio** presenti (estintori, naspi, idranti, impianti fissi di estinzione, rivelazione incendi, allarme, ecc.)



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BELLUNO
Ufficio Prevenzione Incendi

b) **Attestati di**

- **frequenza** al corso antincendio svolto ai sensi del D.M. 10/3/1998 ovvero del D.M. 2/9/2021 relativamente ai componenti della squadra di emergenza interna, in corso di validità

La modulistica è disponibile al sito internet <https://www.vigilfuoco.it/comando-vvf-belluno/servizi-al-pubblico/prevenzione-incendi> alla voce “Modulistica”.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

IL COMANDANTE