



**SERVIZI
INTEGRATI
BELLUNESI**

**ACQUA
ENERGIA
AMBIENTE**

SERVIZI INTEGRATI BELLUNESI S.P.A.

Via Tiziano Vecellio n. 27/29 – 32100 Belluno (BL)

C.F./P.I.: 00971870258

Capitale sociale i.v. € 3.819.693,80

Centralino: +39 0437 933933

Seguici sui social:



Prot. n. *Generato automaticamente*

Data *Rif. PEC di trasmissione*

Rif. Nota

Allegati n.

Spettabile

COMUNE DI BELLUNO

AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Area SUE SUAP Attività Economiche

P.zza Castello, 14

32100 BELLUNO

Comunicazione tramite scrivania virtuale

Oggetto: **REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RICADENTI NEL LOTTO 1 DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DENOMINATO "VIA VITTORIO VENETO" – COMUNE DI BELLUNO.**

Pratica SUAP n. 00131450256-27052026-1706.

Conferenza di Servizi Decisoria.

Parere di Competenza – Servizio Idrico Integrato.

Esaminata la documentazione relativa alla Conferenza di Servizi in oggetto, rilevato che i lavori in progetto riguardano principalmente il rifacimento, l'adeguamento e la riorganizzazione della viabilità esistente nell'ambito della rotatoria in via Vittorio Veneto, si comunica che l'area di intervento è caratterizzata anche dalla presenza di opere ed impianti esistenti, sia acquedottistici che fognari, appartenenti al Servizio Idrico Integrato gestiti dalla scrivente società.

A fronte di quanto sopra si esprimono le seguenti **prescrizioni** da intendersi quali stringenti condizioni per l'esecuzione dell'intervento.

A. ACQUE METEORICHE STRADALI

I sistemi di drenaggio delle acque meteoriche stradali (caditoie, canalette ecc.) – ai sensi del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto e dall'articolo 43 del *"Regolamento d'Utenza del Servizio Idrico Integrato"* dell'A.T.O. "Alto Veneto" – dovranno immettere i reflui raccolti in impianti di smaltimento alternativi alle reti fognarie in nostra gestione.

B. RETI ESISTENTI

Nel caso fosse necessario effettuare lavorazioni in prossimità delle reti di nostra competenza, al fine di salvaguardarne l'integrità, risulta indispensabile:

1. Comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori e dell'Impresa Appaltatrice, nonché la data di inizio dei lavori, a questa società con **anticipo di almeno 10 giorni lavorativi**, al fine di concordare un eventuale sopralluogo propedeutico all'esecuzione di opere;
2. Richiedere alla scrivente, contestualmente alla sopraccitata comunicazione, la segnalazione sul posto delle opere e degli impianti esistenti appartenenti al Servizio Idrico Integrato tramite l'apposito form sulla pagina dei servizi online del nostro sito aziendale;



SERVIZI INTEGRATI BELLUNESI S.P.A.



SIBSPA@LEGALMAIL.IT



WWW.SIBSPA.IT

3. Adottare, all'atto dell'esecuzione dei lavori in progetto, la massima cautela nei casi di realizzazione di trincee interferenti con condotte esistenti. Inoltre, la posa di sottoservizi in prossimità (parallelismi) di opere o impianti esistenti appartenenti al S.I.I. dovrà garantire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi interrati (distanza minima di 40 cm tra le due superfici affacciate);
4. Nel caso in cui i lavori previsti vadano ad incidere sulla copertura minima delle tubazioni, rispetto al piano finito, l'esecutore dovrà mettere in essere – a propria cura e spese – tutti i provvedimenti, previsti dalle normative vigenti in materia, volti a garantire la protezione delle condotte e delle opere accessorie appartenenti alle reti del Servizio Idrico Integrato;
5. Con riferimento alla risoluzione di eventuali interferenze con le reti del S.I.I. si chiede di fornire alla scrivente società la documentazione fotografica riguardante le lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione.

Si evidenzia inoltre che:

- L'esecutore dei lavori dovrà garantire in ogni tempo l'accessibilità del nostro personale agli organi di intercettazione e manovra, eventualmente presenti in loco, facenti parte delle opere esistenti appartenenti al S.I.I.;
- A lavori ultimati i chiusini appartenenti alle opere esistenti del S.I.I. dovranno essere facilmente individuabili ed accessibili, nonché posizionati a livello del piano viabile definitivo;
- Eventuali spostamenti di opere esistenti appartenenti al S.I.I., che dovessero rendersi necessari a fronte di sopraggiunte esigenze operative, dovranno essere concordati con la scrivente società con congruo anticipo, in modo da consentirne la programmazione e la definizione dei relativi costi;
- In caso di danneggiamenti alle opere esistenti appartenenti al S.I.I., l'esecutore dovrà contattare con urgenza la scrivente società (numero verde emergenze-pronto intervento idrico **800.75.76.78**). Ogni onere derivante sarà posto a carico dell'impresa esecutrice che assume altresì ogni qualsivoglia responsabilità per danni cagionati a cose e/o persone quale conseguenza del danneggiamento alle reti. Per l'effetto, l'esecutore si impegna a tenere indenne la scrivente società da qualsiasi pretesa, richiesta e/o molestia, da parte di chicchessia, legata all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Si precisa inoltre che per qualunque tipo di danneggiamento, anche superficiale, eventualmente rinvenibile in futuro e riconducibile alle attività di cui all'oggetto, ci si riserva, sin d'ora, di richiedere l'intervento per il necessario ripristino ed il relativo ristoro economico;
- Durante il corso dei lavori il nostro personale provvederà a monitorare lo stato di consistenza delle reti esistenti, al fine di realizzare, se necessario, eventuali interventi di manutenzione o nuove predisposizioni, in accordo con la Direzione Lavori della Committenza;
- I controlli, gli accessi e le verifiche condotti dalla scrivente società durante l'esecuzione dei lavori non escludono, né limitano in alcun modo la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecutore per danni, lesioni e disservizi relativi agli impianti appartenenti al Servizio Idrico Integrato.

C. ALLACCIAMENTO D'UTENZA "USO CANTIERE"

Nel caso l'area di lavoro necessitasse dell'approvvigionamento idrico è possibile dotarla dell'allacciamento d'utenza ad uso cantiere. Si qualifica come uso cantiere qualsiasi utenza riferita ad un cantiere edile regolarmente autorizzato, per tutta la durata della concessione all'esecuzione dei lavori autorizzati. Sono esclusi utilizzi diversi da quelli funzionali all'andamento del cantiere.

Si evidenzia che il presente parere **NON** costituisce autorizzazione alla realizzazione del nuovo allacciamento idrico "uso cantiere", o di rifacimento/spostamento di allacci esistenti, per i quali dovrà

essere presentata, alla scrivente, regolare richiesta di sopralluogo, utilizzando i moduli reperibili nel nostro sito internet.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori informazioni nel merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

**Il Responsabile della Gestione Operativa
Dott. Ing. Alberto Cappellari**

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)